

水道水の水質検査結果 (1月分)

検 査 項 目	水 質 基 準 値	角 川 吉 口 簡 易 水 道	戸 郷 易 水 道	沢 沢 簡 易 水 道	箕 俣 飲 料 水 供 給 施 設
1 一般細菌	100, 以下/1mL	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 亜硝酸態窒素	0.004以下				
4 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下				
5 塩素酸	0.6以下				
6 クロロ酢酸	0.02以下				
7 クロロホルム	0.06以下				
8 ジクロロ酢酸	0.03以下				
9 ジブromクロロメタン	0.1以下				
10 臭素酸	0.01以下				
11 総トリハロメタン	0.1以下				
12 トリクロロ酢酸	0.03以下				
13 ブromジクロロメタン	0.03以下				
14 ブromホルム	0.09以下				
15 ホルムアルデヒド	0.08以下				
16 アルミニウム及びその化合物	0.2以下	8月に検査			
17 塩化物イオン	200, 以下	12	17		9.3
18 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300, 以下	8月に検査			
19 蒸発残留物	500, 以下	5・8・11・2月に検査			8月に検査
20 有機物 (TOC)	3, 以下	0.2未満	0.3		0.2未満
21 ph値	5.8 ~ 8.6	7.4	6.6		6.4
22 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
23 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
24 色度	5, 以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満
25 濁度	2, 以下	0.1未満	0.1未満		0.1未満

5・8・11・2月に検査

平成 29 年 1 月 18 日