

質問回答書

事業名称

令和 6 年度道の駅とざわ電気自動車の急速充電設備設置事業公募型プロポーザル

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

項番	質問事項等	回答
1	4.新たな EV 充電器の種類	現在の受電設備では、50kW を超えた急速充電器を設置することができませんので、出力が 50kW の急速充電器でご提案ください。
	新電元工業株式会社製急速充電器「SDQC2F60UT3210-MLV」と同等の性能を備えた急速充電器とあるが、50kW 以上の充電器の提案は可能か。	
2	5.業務内容 (2) 既存の EV 充電設備撤去工事	屋根および項番 4 のセンサ付スポットライトのほかに流用できるものがありましたら、是非ご提案をお願いします。
	既存の EV 充電設備撤去工事とあるが、既存設備で流用できるものがあれば流用して問題ないか。	
3	5.業務内容 (3) 令和 6 年度充電・充てんインフラ補助金の申請等事務手続き	経済産業省では、老朽化した設備の更新等を踏まえ今年度は昨年度の 2 倍の予算 (360 億円) を確保した内容で報道されております。加えて、道の駅への設置となりますので、優先順位は低くなく、補助金は採択されるものと考えています。 補助金の財源を見込んでの事業となりますので、補助金が不採択となった場合には、契約は白紙となります。
	「令和 6 年度クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」に申請した結果、補助金が不採択となった場合、契約は白紙となるのか。	
4	5.業務内容 (1) EV 充電設備の設置工事	既存充電設備には、本質問回答書 2p に掲載したとおり、センサ付スポットライトを備え付けています。新たな EV 充電器には、問題なければ、この照明器具を流用していただきたいと考えております。
	既設充電器には照明が設置されているが、充電器付近に照明の設置は必須か。	

項番	質問事項等	回答
5	<p>業務仕様書 6項 費用負担</p> <p>契約者の負担と記載されておりますが、この契約者とは戸沢村役場様の事でしょうか？</p>	受注者となります。
6	<p>公募要領書 6項 企画提案書類</p> <p>①～⑦に記載されている内容と様式第6号に記載されている内容の全てと提出必要でしょうか？</p> <p>例) 実施体制調書、見積書が双方に記載あり</p>	重複するものは、提出いただかなくて結構です。



パナソニック製
LED 照明器具
品番 LGWC45030BK
MSKD 100V 屋外用
消費電力 10.0W
光源 1×10.0W